

進入車廂頂工作前之準備程序

- 一、對於將要進行保養維修之電梯，在主樓層及其他相關重要樓層的乘場出入口位置範圍內，置掛「例行保養暫停使用」告示牌或將乘場之暫停服務指示燈點亮著，及在進行保養維修工作之樓層的出入口範圍放置安全護欄，以防止乘客進入保養維修工作區。
- 二、在車廂內按下下一個樓層之內叫車，待車廂停定後，用外門（或三角）鎖匙打開外門少許，從門縫觀察車廂是否停定，車廂頂位置是否恰當。對於樓層與樓層間相距較遠或高樓層隧道之井道，則先需用外門（或三角）鎖匙打開外門機械鎖及斷開外門接點的安全回路，使車廂急停。
- 三、讓電梯停於可供安全進出車廂頂之位置。一般而言，可供安全進出車廂頂之位置應為：打開外門後，可在乘場外位置站立而俯身伸出觸及慢車開關／S T O P 開關之位置。如車廂頂位置過高或過低時，應先把外門關上，讓電梯回復正常運作，及重複以上之步驟，切勿在不適當位置或以不適當姿勢、方式進入車廂頂，例如：攀爬及跳入車廂頂。
- 四、如確認車廂頂位置適當，才完全打開外門，先在乘場上伸手至車廂頂按下S T O P 開關及轉動慢車開關至慢車模式狀態，同時點亮車廂頂照明，觀察機廂是否停定不動，方可進入車廂頂上範圍內進行工作。
- 五、進入車廂頂後，關上外門，按上行及下行方向，測試及觀察當車廂頂S T O P 開關按下後，電梯是否仍會起動運行。